



תעודת בדיקה מספר 7153209113

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

פרטי ההזמנה

שם המזמין : נלצבים ע.צ.מ.ה בע"מ
מענו : ת.ד. 56 בני עי"ש 0
תאריך ההזמנה : 2021/06/20

תאור המוצר

צמר מינרלי
הדגם הנבדק : STONEWOOL תאורו: צמר סלעים
יצרן : MEGA YALTIM
ארץ יצור : טורקיה

פרטי הנטילה

המדגם ניטל בתאריך : 2021/06/28 הנוטל: בא כח המכון
גודל המדגם : 2
מספר שטר מטען : 1
נמל היבוא : נמל חיפה תאריך כניסה: 2021/06/20
מספר חשבון ספק: 181 מיום: 2021/06/19 שם ספק : BOARDMEGA
שם ארץ יבוא : טורקיה

מהות הבדיקה

התאמה לסעיפים: 105.7-סימון, 313-בדיקת סיווג המוצר לפי תגובתו בשריפה של התקן הישראלי ת"י 751 - צמר מינרלי לבידוד: מוצרים מעוצבים, מדצמבר 1993

מסמך זה כשלעצמו אינו משמש לשחרור טובין מהמכס.

תוצאות הבדיקה במסמך זה מתייחסות רק לפריט שנבדק.

מסמך זה מכיל 2 דפים ואין להשתמש בו אלא במלואו.

מסקנות בדיקה חלקית

המוצר מתאים לסעיפי התקן שנבדקו.
המוצר לא נבדק לפי יתר סעיפי התקן.
פרוט מצוי בדפים הבאים של מסמך זה.

2021/08/01

תאריך הדפסה מקורי

שם החותם: גנקין מיכאל

תפקידו: מהנדס בודק

תאריך: 2021/07/28

תעודת בדיקה מספר 7153209113

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

דף 2 מתוך 2

מספר סעיף בתקן	התכונה הנבדקת	הערות / ליקויים שנמצאו	התאמה לתקן
105.7	סימון	הסחורה נושאת תווית אזהרה כנדרש בתקן	מתאים
313	בדיקת סיווג המוצר לפי תגובתו בשריפה	דרגת ההתלקחות - VI (שש)	מתאים
		דרגת צפיפות עשן - 4 (ארבע)	
		דרגת עיוות צורה והטפטוף - 4 (ארבע)	